



Međimurje-**plin** d.o.o.

Čakovec
Obrtnička 4
OIB: 29035933600

telefon: 040-396-279; 395 199; 328-973; 386-861

telefaks: 040/396-282

Čakovec 11.06.2019.

1233/19

IG-DA D.O.O.
Vladimira Nazora 8
49250 Zlatar
OIB:12829195333

Temeljem Vaše zamolbe Međimurje plinu d.o.o. da Vam se izda stručno mišljenje o kvaliteti PLINSKE TRAKE RT 30, specijalne trake za brtvljenje navojnih spojeva kod plinskih i vodovodnih instalacija (izrađene od sintetičkih vlakana i masti za brtvljenje navojnih spojeva) Uprava Međimurje plina d.o.o. izdaje sljedeću:

IZJAVU

Na distribucijskom području kojim upravlja Međimurje plin d.o.o. za projektiranje, izvođenje, održavanje, ispitivanje plinskih instalacija te izbor odnosno korištenje dozvoljenih cijevi i materijala primjenjuju se tehnička pravila koja propisuje PRAVILNIK P-600 izdan od Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP). Istim Pravilnikom u točki: 3.2.6.4. pod-točka 7, 8 i 9, propisano je da se za brtvljenje navojnih spojeva plinski instalacija smiju koristiti samo brtvena sredstva označena ispitnom oznakom DIN-DVGW koja ne otvrdnjavaju i certificirana su (od strane ovlaštenog certifikatora) prema normi HRN EN 751-2 ili HRN EN 751-3.

Pošto Vaša PLINSKA TRAKA RT-30 prema priloženoj dokumentaciji, posjeduje certifikat HRN EN 751-2 ista se može upotrebljavati na Distribucijskom području kojim upravlja Međimurje-plin d.o.o. kao Operater Distribucijskog sustava uz uvjet da bude na njoj ili ambalaži vidljivo naznačeno da je traka certificirana propisanom normom.

S poštovanjem,

tehnički rukovoditelj
Z. Holcinger dipl.ing.



Za Međimurje-plin d.o.o.

Nenad Hranilović mag.oec. direktor